

Knallgasexplosion löst Brandmeldeanlage in Hollabrunner Fachmarktzentrum aus



HOLLABRUNN (NÖ): Um halb fünf Uhr früh wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hollabrunn am 27. August 2016 in das Fachmarktzentrum Kaufein am Mühlenring in Hollabrunn alarmiert. Ein automatischer Brandmelder löste die Brandmeldeanlage eines Geschäft im Einkaufszentrum aus.

Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter ABI Christian Holzer konnte in einem Lagerraum ein beißender Geruch wahrgenommen werden. Unverzüglich rüstete sich der Atemschutztrupp des Hilfeleistungsfahrzeuges aus, um die genauere Lage zu erkunden.

In weiterer Folge wurde ein stark beschädigter Steuerungskasten für die Rauch- und Wärmeabzugsanlage vorgefunden in dem zwei Batterien installiert waren. Durch eine Knallgasexplosion wurde der Steuerungskasten stark beschädigt. Die Abdeckung des Steuerungskasten steckte etwa 10 Meter weit entfernt in einer Mauerwand fest.

Bis zum Eintreffen eines verständigten Technikers wurden die erhitzten Batterien von einem Atemschutztrupp unter Verwendung der Wärmebildkamera beobachtet sowie der Lagerraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Die Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn stand mit 10 Mitglieder und vier Fahrzeugen im Einsatz.

