## **INSTALLATIONSATTEST ELEKTRIK**

für Projektierung, Installation und Inbetriebnahme der elektrischen Komponenten der Löschwasseranlage

Objekt		
(Firma, Adresse)		
Adiessey		
Wir bestätigen, dass bei der eingebauten Löschwasseranlage		
	Löschwasseranlag	e nass
	Löschwasseranlag	e nass-trocken
die eingebauten elektrischen Anlagenkomponenten der Löschwasseranlage und die Verkabelung den derzeit gültigen ÖVE-Vorschriften sowie dieser TRVB 128 S / 2021 entsprechen.		
Die Verkabelung zur Druckerhöhungsanlage wurde		
direkt vom Niederspannungshauptverteiler *)		
direkt von der Ersatzstromversorgungsanlage gemäß OVE E 8101 und R12-2 *)		
in Funktionserhalt E gemäß ÖNORM DIN 4102-12*)		
ohne Funktionserhalt*)		
und gemäß Punkt 3.6.2 ausgeführt ist.		
*) zutreffendes ankreuzen		
Ort / Datum		Firmenmäßige Fertigung